

**Objekt:** Trinkwasserkontrolle Däniken  
**Auftraggeber:** Einwohnergemeinde Däniken  
**Auftrags-Nr. Bachema:** 202008926

**Probenbezeichnung**

Proben-Nr. Bachema  
Tag der Probenahme  
Entnahmezeit

GPW Kürzefeld Druck- leitung Lavabo- hahn					TBDV TW (F/B)
41271					
25.09.20					
10:45					

**Pestizide A-L**

Alachlor MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Alachlor-ESA MS/MS	µg/L	<0.02				
Alachlor-OXA MS/MS	µg/L	<0.02				
Ametryn MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Atrazin MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Bentazon MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Bromacil MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Carbendazim MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Chloridazon MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Chlorthalonil-Metabolit R417888 MS/MS	µg/L	0.03				0.1
Chlorthalonil-Metabolit R471811 MS/MS	µg/L	0.26				0.1
Chlorthalonil-Metabolit SYN507900 MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Chlortoluron MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Cyanazin MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
2,4-Dichlorphenoxyessig- säure (2,4-D) MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
DEET MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Desethylatrazin MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Desethyl-Terbutylazin MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Desisopropyl-Atrazin MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Desmetryn MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Desphenylchloridazon MS/MS	µg/L	0.14				
Diazinon MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
2,6-Dichlorbenzamid MS/MS	µg/L	<0.02				
Dichlorprop MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Diflubenzuron MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Dimethachlor-ESA MS/MS	µg/L	<0.02				
Dimethachlor-OXA MS/MS	µg/L	<0.02				
Dimethenamid-ESA MS/MS	µg/L	<0.02				
Diuron MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Fluometuron MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Irgarol MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Isochloridazon MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Isoproturon MS/MS	µg/L	<0.02				0.1
Isoproturon-desmethyl MS/MS	µg/L	<0.02				

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00  
Telefax  
+41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für die Prüfung  
von Umweltproben  
(Wasser, Boden, Abfall,  
Recyclingmaterial)  
Akkreditiert nach  
ISO 17025  
STS-Nr. 0064