



**Auszug  
aus dem Protokoll des Gemeinderates Walterswil  
vom 15. April 2024**

**2 Kreditantrag Ersatz Pumpe RB Breitmatt (ARA Pumpe)**

**Ausgangslage**

Beim Abwasserpumpwerk Breitmatt muss die zwölf Jahre alte Pumpe ersetzt werden, da diese defekt ist.

Eine Offerte der Firma Heusser Water Solutions AG aus Cham liegt für Fr. 21'714.90 vor. Hansjörg Schenker, Haus- und Werkmeister, hat bereits einen Preisnachlass von Fr. 2'000.00 erwirkt.

Eine Revision der 12 Jahre alten Pumpe für Fr. 13'570.85 rechnet sich nicht mehr (gemäss Offerte der Vogel Pumpen AG, Cornaux).

Zudem hat die Firma Heusser Water Solutions AG bereits die andere Pumpe beim Abwasserpumpwerk geliefert. So könnten beide Pumpen vom gleichen Lieferanten gewartet werden.

**Antrag**

Stephan Wicki, Gemeinderat Ressort Bau, beantragt dem Gemeinderat die Zustimmung zum Kredit über Fr. 21'714.90 zum Kauf der Ersatz ARA Pumpe RB Breitmatt gemäss Offerte der Firma Heusser Water Solutions AG, zuhanden der Rechnungsgemeindeversammlung.

**Beschluss**

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Kredit über Fr. 21'714.90 für den Kauf der Ersatz ARA Pumpe RB Breitmatt, zuhanden der Rechnungsgemeindeversammlung 2024.

**PA:**

- Akten Gemeindeversammlung
- Finanzverwaltung
- Gemeindepräsidium

Für getreuen Protokollauszug namens des Gemeinderates

Marie-Louise Wilhelm  
Gemeindepräsidentin



Claudia Schilliger  
Gemeindeschreiberin